



18135 SE Brooklyn Street  
Portland, Oregon 97236-1049

Estimados Padres y Tutores de la Escuela Secundaria Centennial; 4 de Enero , 2017

El miércoles 4 de enero de 2017 el Distrito Escolar del Centennial recibió resultados de pruebas de agua para la Escuela Secundaria Centennial, la cual indicó que cinco instalaciones de agua excedieron los límites de plomo. Estas muestras de agua fueron tomadas en tres fechas diferentes debido al tamaño de la escuela 29 de Noviembre, 12 de Diciembre y el 22 de Diciembre, cuando el distrito completó el muestreo escolar. Las primeras pruebas de agua completadas en marzo y junio fueron una prueba parcial para medir la probabilidad y severidad del plomo en el agua de la escuela. Todos los resultados de las pruebas estaban por debajo de los límites de la EPA para el plomo. Las aulas afectadas son: la sala de arte, la oficina del director de banda, la cocina (un fregadero lavado a mano) y el salon 104 (un fregadero de demostración en un aula de ciencias).

Las muestras de agua que superaron los límites se extrajeron después de 18 horas de remojo en las tuberías e instalación. Se tomó una muestra de agua adicional en cada aparato después de dejar correr el agua durante 30 segundos. Las segundas muestras estaban todas muy por debajo de los límites de la EPA. Los resultados de las pruebas de agua para Centennial High School se encuentran en el sitio web del Distrito Escolar de Centennial y el enlace es:

<http://csd28j.org/environmental-safety-in-schools/>

Tomamos muy en serio la seguridad de los estudiantes y del personal y hoy inmediatamente cerramos y pusimos "no utilizar" en las instalaciones que excedieron los límites. El personal de plomería del distrito comenzará inmediatamente a hacer las reparaciones y sustituciones. Durante las reparaciones, los estudiantes utilizarán fuentes de agua potable de los pasillos. Al concluir la reparación, se volverá a reevaluar el agua para asegurarse de que cumple con los estándares. Los resultados de las reevaluaciones de las muestras de agua se publicarán en el sitio web, tan pronto como estén disponibles y los padres serán notificados.

Rick Larson  
Director de Negocios y Operaciones  
503-762-3650  
Rick\_larson@csd28j.org