



18135 SE Brooklyn Street  
Portland, Oregon 97236-1049

Уважаемые родители и опекуны Старшей школы Сентенниал;

Январь 4, 2017

В среду 4, 2017 t В пятницу школьный округ Сентенниал получил результаты исследования воды в Старшей школе Сентенниал (Centennial High School), которые указывают, что пять источников воды превышают норму свинца. В связи с размерами школы эти образцы воды были взяты три раза в разные дни 29 ноября, 12 декабря и 22 декабря, когда школьный округ брал образцы по всему округу. Для определения содержания свинца в воде школы, частичный тест был ранее в марте и июне. Результаты показали содержание свинца ниже нормы. Классы, в которых превышены нормы свинца: класс Искусства, офис руководителя оркестра, кухня (раковина для мытья рук) и класс 104 (раковина для демонстраций в классе по наукам).

Образцы воды, которая превышает нормы, были сделаны после того как в течении 18 часов вода ушла из труб. Дополнительный образец воды был сделан в каждом питьевом фонтане после того как вода была пропущена в течении 30 секунд. Повторные образцы были хорошими и ниже лимитов EPA. Результаты тестов воды в школе Плесент Валлей можно найти на вебсайте школьного округа Сентенниал: <http://csd28j.org/environmental-safety-in-schools/>

Мы принимаем безопасность студентов и сотрудников очень серьезно, и сегодня мы сразу же выключили воду и поставили надписи «Не использовать» на питьевые фонтаны, где было отмечено превышение норм. Сантехники школьного округа немедленно приступили к ремонту и замену. В течении ремонта, студенты будут пользоваться питьевыми фонтанами в коридорах. После ремонта, чтобы убедиться что соблюдаются стандарты, вода будет протестирована снова. Результаты повторного тестирования воды будут опубликованы на вебсайте округа сразу после их получения и все родители будут оповещены.

Рик Ларсон (Rick Larson)  
Директор по бизнесу и операциям (Director of Business and Operations)  
503-762-3650  
Rick\_larson@csd28j.org